



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73,
г. Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvnz@entr.gosnadzor.ru
<http://www.entr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

Редакция еженедельника
«МК в Твери»

шеф-редактору

С.Д. ГВИЗДЕ

170000, г. Тверь, ул. Медниковская,
д. 55/25, еженедельник «МК в Твери»

10.04.2015 № 01-16/1686

На № 32 от 31.03.2015

О предоставлении информации по аварии
в котельной ОАО «Пожтехника»

Уважаемый Станислав Дмитриевич!

На Ваш запрос о предоставлении информации по аварии в котельной ОАО «Пожтехника» сообщаем следующее.

В установленный законодательством срок Центральным управлением Ростехнадзора (далее – Управление) было проведено техническое расследование причин аварии на указанном объекте.

В ходе работы комиссии технического расследования причин аварии выявлены многочисленные нарушения норм и правил действующего законодательства по эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО). Нарушения были допущены как заказчиком экспертизы промышленной безопасности – ОАО «Пожтехника», так и экспертной организацией ООО «Промбезопасность-Тверь».

Организацией, эксплуатировавшей опасный производственный объект, расчет причиненного в результате аварии экономического и экологического

ущерба произведен не был. Взыскание такого ущерба может производиться заинтересованными лицами в договорном либо в судебном порядке.

Итоговые материалы работы комиссии направлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, членам комиссии по расследованию причин аварии, а также в прокуратуру Тверской области.

Комиссией по техническому расследованию аварии ОАО «Пожтехника» предписано принять решение о сроках проведения капремонта, консервации или ликвидации опасного производственного объекта.

Генеральный директор и специалисты ОАО «Пожтехника», осуществляющие деятельность по эксплуатации объектов газопотребления, оборудования работающего под избыточным давлением, а также руководитель экспертной организации ООО «Промбезопасность-Тверь» направлены на внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности.

ОАО «Пожтехника» привлечено к административной ответственности на сумму 200 тыс. руб., а его генеральный директор - на сумму 20 тыс. руб. по части 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Управлением планируется проведение внеплановых проверок ОАО «Пожтехника» и ООО «Промбезопасность-Тверь».

И.О. заместителя руководителя

Ю.А. Аркуша